

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
1/1/1	SP 5	5	Zły		OZPR	70	18-30		2
1/1/1/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/1/2	SP 5	5	Zły	P1	OZPR	70	18-30		2
1/1/3	SP 5	5	Zły		OZPR	70	18-30		2
1/1/4	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/1/5	SP 5	5	Zły		OZPR	70	18-30		2
1/1/6	SP 5	5	Zły		OCP	70	18-30		2
1/1/7	SP 5	5	Zły	P2	OCP	70	18-30	awaria 1/1/7 - 1/1/8	2+3
1/1/8	Stalowy	4	Dobry	P2,5	OCP	70	18-30	awaria 1/1/7 - 1/1/8	1+3
1/1/8/1	Stalowy	4	Średni		OCP	70	LED		1
1/1/9	Stalowy	4	Średni		OCP	70	LED		1
1/1/10	Pastorał	4	Średni		OCP	70	LED		1
1/1/10/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED		1
1/1/10/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
1/1/11	SP 5	5	Zły		OCP	70	LED		2
1/1/12	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED		1
1/1/13	SP 5	5	Zły		OZPR	70	18-30		1
1/1/14	Stalowy	5	Zły	P1	OCP	70	18-30	przestawić naprzeciwko miejsc parkingowych	2
1/1/15	Stalowy	5	Średni		OCP	70	18-30		1
1/2/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/2/1/1	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	18-30		1
1/2/1/2	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	18-30		1
1/2/1/3	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	18-30		1
1/2/1/4	Stalowy	5	Zły	P1	OCP	70	LED		2
1/2/1/5	WZ	5	Dobry		OUS	150	LED		1
1/2/1/6	WZ	5	Średni		LED		brak		Brak zadań
1/2/1/7	WZ	5	Średni		OUS	400	18-30		1
1/2/1/8	WZ	5	Średni		OUS	400	18-30		1
1/2/1/9	WZ	5	Średni		OUS	400	18-30		1
1/2/1/10	WZ	4	Dobry		OUS	400	18-30		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
1/2/1/11	WZ	4	Dobry		OUS	400	18-30		1
1/2/2	SP 5	5	Zły	P2	LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED, awaria 1/2/2 - 1/2/3	2+3
1/2/2/1	SP 5	5	Zły		OCP	70	18-30		2
1/2/2/2	SP 5	5	Zły		OZPR	70	18-30		2
1/2/3	SP 5	5	Zły	P1	OCP	70	18-30	awaria 1/2/2 - 1/2/3	2+3
1/2/4	Stalowy	5	Dobry	P4	OCP	70	18-30	awaria 1/2/4 - 1/2/5	2+3
1/2/4/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/2/4/2	SP 5	4	Zły	P1	OCP	70	18-30		2
1/2/4/3	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/2/4/4	Stalowy	4	Średni		OCP	70	18-30		1
1/2/5	SP 5		Zły	P2	OCP	70	18-30	awaria 1/2/4 - 1/2/5 ale świeci	2+3
1/2/5/1	SP 5	4	Zły		OZPR	70	18-30		2
1/2/5/2	SP 5	5	Zły		LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED	2
1/2/5/3	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/2/6	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED	1
1/2/6/1	Stalowy	4	Dobry	P2,5	OUS	70	18-30	słaby stan	2
1/2/6/2	SP 5	4	Zły		OCP	70	18-30		2
1/2/6/3	SP 5	5	Zły		OCP	70	18-30		2

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
1/2/6/4	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/2/6/5	SP 5	5	Zły		OCP	70	18-30		2
1/2/6/6	Stalowy	5	Dobry		3 x OUS	100	18-30	Zamiana 3-ch OUS na 2 x LED (wyłączenie 1 lampy)	1
1/2/6/7	SP 5		Zły	P3	OZPR	70	18-30		2
1/2/7	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/2/8	Stalowy wymieniony	4	Dobry		LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED	1
1/2/8/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/2/9	SP 5	4	Zły		OCP	70	18-30		2
1/2/10	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/2/11	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED	1
1/2/12	SP 5	5	Zły		LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED	2
1/3/1	Stalowy	3	Dobry		OUS	100	18-30		1
1/3/2	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/3/2/1	Stalowy	5	Dobry		2 x OUS	100	18-30	2 x OUS zamienić na 2 x LED	1
1/3/3	SP 5	5	Zły		OCP	70	18-30		2

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
1/3/4	Stalowy	4	Średni		OCP	70	18-30		1
1/3/5	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/3/6	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/3/7	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/3/7/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED		1
1/3/8	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/3/8/1	Stalowy	9	Zły	wymiana	2 x OUS	100	18-30	2 x OUS zamienić na 2 x LED	2
1/3/9	SP 5	5	Zły		LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED	2
1/3/10	SP 5	5	Zły	P1	OCP	70	LED		2
1/3/10/1	Stalowy	9	Dobry		2 x OUS	100	18-30	2 x OUS zamienić na 2 x LED	1
1/3/10/2	Stalowy	6	Dobry		2 x OUS	100	18-30	2 x OUS zamienić na 2 x LED obniżyć wysięgnik ze względu na drzewo	1
1/3/10/3	Stalowy	6	Dobry		2 x OUS	100	18-30	2 x OUS zamienić na 2 x LED	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
1/3/11	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED		1
1/3/12	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED		1
1/3/13	Stalowy	4	Dobry		LED		brak		Brak adań
1/3/14	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
1/3/15	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
2/1/1	Stalowy	7	Dobry		OZPR	70	18-30		1
2/1/2	WZ	7	Dobry		OUS	70	40-60		1
2/1/2/1	WZ	7	Dobry		2 x OUS	70	40-60	2 x OUS zamienić na 1 x LED podwyższyć wysięgnik (np. zamiana z 2/1/2/7 (zlikwidować wysięgnik w krzakach)	1
2/1/2/2	SP 5		Zły	wymiana	LED		18-30	zdejść opr. parkową LED, przesunąć w kierunku ulicy o kilka m	2
2/1/2/3	WZ	7	Dobry		2 x OUS	70	40-60	2 x OUS zamienić na 2 x LED od jezdni moc 40 - 60 W, od chodnika 18-30 W, wysięgnik o rozwarciu 90st.	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
2/1/2/4	SP 5	4	Zły		OCP	70	18-30		2
2/1/2/5	SP 5	4	Zły		OZPR	70	18-30		2
2/1/2/6	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
2/1/2/7	Stalowy	7	Dobry		2 x OUS	150	40-60	2 x OUS zamienić na 2 x LED od jezdni moc 40 - 60 W, od chodnika 18-30 W obniżyć wysięgnik (np. zamiana z 2/1/2/1)	1
2/1/2/8	SP 5	7	Zły	P1	OCP	70	18-30		2
2/1/3	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60	przewieszka do 2/1/4	1
2/1/4	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60	przewieszka do 2/1/3	1
2/1/4/1	Stalowy	7	Dobry		OZPR	70	18-30		1
2/1/4/2	Stalowy	7	Dobry		OCP	70	18-30		1
2/1/5	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
2/1/5/1	Stalowy	7	Dobry		OCP	70	18-30		1
2/1/5/2	Stalowy	7	Dobry		OZPR	70	18-30		1
2/1/6	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
2/1/7	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
2/1/7/1	Stalowy	7	Dobry		OCP	70	18-30		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
2/1/7/2	Stalowy	7	Zły	P4	LED		brak	Led ale uliczna, można wymienić	2
2/1/8	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
2/1/8/1	WZ	7	Dobry		OUS	250	40-60		1
2/1/8/2	WZ		Dobry		OUS	250	40-60		1
2/1/8/3	WZ		Dobry		OUS	250	40-60		1
2/1/9	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
2/1/10	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
2/2/1	Stalowy	4	Zły	P1	OZPR	70	18-30		2
2/2/2	Stalowy	4	Średni		OCP	70	18-30		1
2/2/2/1	Stalowy	4	Zły		OZPR	70	18-30		2
2/2/3	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
2/2/4	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
2/2/5	SP 5	5	Zły		OCP	70	18-30		2

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
2/2/5/1	Stalowy		Dobry		2 x OUS	70	18-30	2 x OUS wymienić na 1 x LED Niżej wysięgnik i jedna oprawa	1
2/2/6	Stalowy	4	Zły		OCP	70	18-30		2
2/2/7	Stalowy	4	Średni		OCP	70	18-30	wypionować na szpilkach	1
2/2/8	Pastorał	?	Dobry		OZPR	70	18-30	stan db, nie widać korozji	1
2/2/9	Stalowy	8	Dobry		2 x OUS	70	40-60	2 x OUS wymienić na 2 x LED Od górki moc 40-60W, od chodnika moc 18-30W	1
2/2/10	Stalowy	8	Dobry		2 x OUS	70	40-60	2 x OUS wymienić na 2 x LED Od górki moc 40-60W, od chodnika moc 18-30W	1
2/2/11	Stalowy	8	Zły	P2,5	OUS	100	40-60	1 x OUS zamienić na 2 x LED. Od górki (wg opisu ma 2 oprawy ale faktycznie jest tyło 1)	2+4
3/1/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/1/1/1	Stalowy	5	Zły	P1	OCP	70	18-30		2
3/1/1/2	Stalowy	4	Zły		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	2
3/1/1/3	Pastorał	4	Średni		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
3/1/1/4	Stalowy	4	Zły	P3	3 x OUS	70	18-30	3 x OUS zamienić na 2 x LED	2
3/1/1/5	Stalowy		Dobry		2 x LED		brak		Brak zadań
3/1/2	Stalowy	5	Zły		OCP	70	18-30		2
3/1/3	Stalowy	5	Zły		OCP	70	18-30		2
3/1/3/1	Stalowy	5	Zły	P1	OCP	70	18-30		2
3/1/3/2	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED	1
3/1/4	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED	1
3/1/4/1	Stalowy	5	Dobry		2 x OUS	150	LED	2 x OUS zamienić na 1 x LED z demontażem.	1
3/1/5	Stalowy	4	Dobry		LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
3/1/5/1	Stalowy	4	Zły		OCP	70	18-30		2
3/1/5/2	Stalowy	4	Dobry		LED		18-30	zdać opr. parkową LED	1
3/1/6	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/1/7	Stalowy	4	Zły		OCP	70	18-30		2
3/1/8	SP 5	5	Zły	P1	OCP	70	LED		2
3/1/8/1	Pastorał	5	Dobry		OCP	70	LED		1
3/1/8/2	SP 5	5	Zły		OCP	70	LED		2
3/1/9	SP 5	5	Zły		OCP	70	18-30		2
3/1/9/1	SP 5	5	Zły		OCP	70	18-30		2
3/1/9/2	Stalowy	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
3/1/9/3	Stalowy		Zły	P3	OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	2
3/1/9/4	Stalowy				OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
3/1/9/5	Pastorał		Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu, słup db	1
3/1/10	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/1/10/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
3/1/10/2	Stalowy	4	Zły		OCP	70	18-30		2
3/1/10/3	Stalowy	4	Zły		OCP	70	18-30		2
3/1/10/4	SP 5	5	Zły		OCP	70	wyłączyć		2
3/1/11	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/1/12	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/1/12/1	SP 5	4	Zły		OCP	70	18-30		2
3/1/12/2	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	wyłączyć	Likwidacja słupw wraz z oprawą.	2
3/1/13	Stalowy	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
3/1/13/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/1/13/2	SP 5	4	Zły		OCP	70	wyłączyć		2
3/1/14	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/1/15	Stalowy	4	Dobry		LED		18-30	zdejść opr. parkową LED	1
3/1/16	SP 5	5	Zły		OCP	70	18-30		2
3/1/17	SP 5	5	Zły		OCP	70	18-30		2
3/1/17/1	SP 5	5	Zły		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	2
3/1/17/2	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
3/1/17/3	Stalowy	5	Zły	wymiana	OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	2
3/1/18	Stalowy	5	Zły	P3	OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu, krzywy - wypoziomować	2
3/1/18/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
3/1/18/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
3/2/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30	awaria na linii 3/2/1 - SOK 3, oprawa działa	1+3
3/2/1/1	Stalowy	4	Dobry		LED		18-30	zjąć opr. parkową LED	1
3/2/2	Stalowy	4	Średni	P2,5	OZPR	70	18-30	awaria na linii 3/2/1 - 3/2/2, oprawa działa	1+3
3/2/2/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/2/2/2	SP 5	4	Zły		OZPR	70	18-30		2
3/2/3	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/2/3/1	Stalowy	4	Zły		OCP	70	18-30		2
3/2/3/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/2/3/3	Stalowy	5	Zły		LED		18-30	zjąć opr. parkową LED	2

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
3/2/3/4	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/2/3/5	Stalowy	5	Zły		OCP	70	18-30		2
3/2/3/6	Stalowy	5	Zły		OCP	70	18-30		2
3/2/4	SP 5	5	Zły		OZPR	70	18-30		2
3/2/4/1	Stalowy	5	Dobry	P4	LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED, awaria na linii 3/2/4/2 - 3/2/4/1	1+3
3/2/4/2	Stalowy	5	Dobry	P4	LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED, awaria na linii 3/2/4/2 - 3/2/4/1	1+3
3/2/5	Stalowy	5	Dobry	P4	OCP	70	18-30	awaria na linii 3/2/5 - 3/2/5/1	1+3
3/2/5/1	SP 5	5	Zły	wymiana	OZPR	70	18-30		2
3/2/5/2	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED	1
3/2/6	SP 5	5	Zły	wymiana	LED		18-30	to nie LED	2
3/2/7	Stalowy	4	Zły	wymiana	OCP	70	18-30	awaria na linii 3/2/11 - 3/2/7	2+3
3/2/8	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/2/9	SP 5	4	Zły		OZPR	70	LED		2
3/2/10	SP 5	4	Zły		OZPR	70	LED		2
3/2/10/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
3/2/11	Stalowy	5	Dobry	P4	LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED, awaria na linii 3/2/11 - 3/2/7	1+3
3/2/12	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/2/13	SP 5	4	Zły	P2,5	LED		18-30	to nie LED	2
3/2/14	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
3/2/15	SP 5	5	Zły	P2,5	LED		18-30	to nie LED, dół ma beton	2
4/1/1	Stalowy	4	Średni		OCP	70	18-30	wysięgnik długi	1
4/1/2	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30	wysięgnik długi	1
4/1/3	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
4/1/4	Stalowy	4	Średni		OCP	70	18-30		1
4/1/5	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
4/1/5/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
4/1/5/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
4/1/5/3	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
4/1/5/4	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
4/1/6	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
4/1/7	SP 5	5	Zły	P3	OCP	70	18-30		2
4/1/8	SP 5	5	Zły	P3	OZPR	70	18-30		2
4/1/9	SP 5	5	Zły	P3	OZPR	70	18-30		2

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
4/1/10	SP 5	5	Zły	P1	OCP	70	18-30		2
4/1/11	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30	wysięgnik krótki	1
4/1/12	SP 5	4	Zły	P1	OCP	70	18-30		2
4/1/13	SP 5	4	Zły	P2	OCP	70	18-30		2
4/1/14	SP 5	4	Zły	P2,5	OCP	70	18-30		2
4/2/1	SP 5	5	Zły	P1	OZPR	70	18-30		2
4/2/2	SP 5	5	Zły	P2,5	OZPR	70	18-30	odsunąć od krawędzi parkingu	2
4/2/2/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
4/2/2/2	Stalowy	4	Zły	wymian a	OCP	70	18-30		2
4/2/2/3	Stalowy	4	Zły	wymian a	OCP	70	18-30		2
4/2/2/4	Stalowy	4	Zły	P2	OCP	70	18-30	skorodowana stopa słupa	2
4/2/2/5	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
4/2/3	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
4/2/3/1	SP 5	5	Zły	P1	OZPR	70	18-30	Oznaczyć słup zgodnie ze schematem	2
4/2/3/2	SP 5	5	Zły	P3	OZPR	70	18-30		2
4/2/4	SP 5	5	Zły	P2	OZPR	70	18-30		2

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
4/2/4/1	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
4/2/4/2	Stalowy		Dobry		LED		brak		Brak zadań
4/2/5	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
4/2/6	Stalowy	5	Dobry		LED	70	18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
5/1/1	SP 5	5	Zły	P1	OCP	70	18-30	dawno nie odnawiany, betonowe wzmocnienie	2
5/1/2	SP 5	5	Zły	P1	OCP	70	18-30	betonowe wzmocnienie	2
5/1/3	SP 5	5	Zły	P4	OZPR	70	18-30		2
5/1/4	SP 5	5	Zły	P4	OZPR	70	18-30		2
5/1/5	SP 5	5	Zły	P4	OZPR	70	18-30		2
5/1/6	SP 5	5	Zły	P4	OZPR	70	18-30		2
5/1/7	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
5/1/8	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
5/1/9	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
3 BR	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
2 BR	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
1 BR	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
5/4/1	SP 5	5	Zły	P2,5	OZPR	70	18-30		2

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
5/4/1/1	SP 5	5	Zły	P2,5	OCP	70	18-30		2
5/4/1/2	SP 5	5	Zły	P1	OZPR	70	18-30	Przy wymianie odsunąć od drzewa	2
5/4/1/3	SP 5	5	Zły	P2,5	OCP	70	18-30		2
5/4/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
5/4/3	Pastorał	6	Dobry		Kula	150	18-30		1
5/4/3/1	Pastorał	6	Dobry		Kula	150	18-30		1
5/4/3/2	WZ	6	Dobry		OUR	70	18-30		1
5/4/3/3	WZ	6	Dobry		OUR	70	18-30		1
5/4/3/4	WZ	6	Dobry		OUS	70	wyłączyć	Likwidacja słupw wraz z oprawą.	2
5/4/4	Pastorał	5	Dobry		Kula	150	18-30		1
5/4/5	Pastorał	5	Dobry		Kula	150	18-30		1
5/4/6	Pastorał	5	Dobry		Kula	150	18-30		1
5/4/7	Pastorał	5	Dobry		Kula	150	18-30		1
5/4/8	Pastorał	5	Dobry		Kula	150	18-30		1
5/4/9	Pastorał	5	Dobry		Kula	150	18-30		1
5/4/10	Pastorał	5	Dobry		Kula	150	18-30		1
5/4/11	Pastorał	6	Dobry		Kula	150	18-30		1
6/1/1	SP 5	4	Zły	P4	OCP	70	18-30	betonowe wzmocnienie, pomalowane; br. oznaczenia na słupie	2

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
6/1/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
6/1/3	SP 5	5					18-30	Nowy słup, oprawa parkowa	1
6/1/4	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
6/1/5	SP 5		Zły	P1	OZPR	70	18-30	stoi pod grubym świerkiem, przestawić go w kierunku Brąz. 1 kl. 1	2
6/2/1	SP 5	5	Zły	P4	OZPR	70	18-30	Oznaczyć słup zgodnie ze schematem	2
6/2/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
6/2/3	SP 5	4	Zły	P1	OCP	70	18-30	Oznaczyć słup zgodnie ze schematem	2
6/2/4	SP 5	5	Zły	P3	OZPR	70	18-30		2
6/2/5	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
6/2/6	SP 5	5	Zły	P1	OCP	70	18-30		2
6/2/7	SP 5	4	Zły	P4	OZPR	70	18-30	Oznaczyć słup zgodnie ze schematem	2
6/2/7/1	SP 5	5	Zły	P4	OZPR	70	18-30	Oznaczyć słup zgodnie ze schematem	2
6/2/7 /2	SP 5	4	Zły	P4	OZPR	70	18-30	Oznaczyć słup zgodnie ze schematem	2
6/2/7 /3	SP 5	4	Zły	P4	OZPR	70	18-30	Oznaczyć słup zgodnie ze schematem	2
6/2/7 /4	SP 5	4	Zły	P4	OZPR	70	18-30	Wysięgnik krótki, oznaczyć słup zgodnie ze schematem	2
6/2/7 /5	WZ	5	Dobry		OUS	150	18-30		1
6/2/7 /6	WZ	5	Dobry		OUS	150	18-30		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
65550	Stalowy	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
65550/1	Stalowy	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
65550/2	Stalowy	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
65551	Stalowy	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
65551/1	Stalowy	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
65552	Stalowy	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
65553	Stalowy	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
65553/1	Stalowy	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
65554	Stalowy	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
65554/1	Stalowy	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
6/2/8	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
6/2/9	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
6/2/10	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
7/1	Stalowy	5	Dobry		MALAGA	70	18-30		1
7/1/1	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	18-30		1
7/1/2	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	18-30		1
7/1/3	Stalowy	4	Dobry		OUS	70	18-30		1
7/1/4	Stalowy	4	Dobry		OUS	70	18-30		1
7/1/5	Stalowy	4	Dobry		OUS	70	18-30		1
7/1/6	Stalowy	4	Dobry		OUS	70	18-30		1
7/1/7	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	18-30		1
7/1/8	Stalowy	5	Dobry		2 X OUS	70	18-30	2 x OUS zamienić na 1 x LED	1
7/1/9	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	18-30		1
7/1/10	Stalowy		Dobry		OUS	70	18-30		1
7/2	Stalowy	5	Dobry		MALAGA	70	18-30		1
7/2/1	Stalowy	5	Dobry		MALAGA	70	18-30		1
7/2/2	Stalowy	4	Dobry		MALAGA	70	18-30		1
7/2/3	Stalowy	4	Dobry		MALAGA	70	18-30		1
7/2/4	Stalowy	4	Dobry		MALAGA	70	18-30		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
7/3	Stalowy	5	Średni		MALAGA	70	18-30		2
7/4	Stalowy	5	Dobry		MALAGA	70	18-30		1
7/5	Stalowy	5	Dobry		MALAGA	70	18-30		1
7/6	Stalowy	5	Dobry		MALAGA	70	18-30		1
1	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
2	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
3	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
4	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
5	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
6	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
7	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
8	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
9	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
10	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
11	Pastorał		Dobry		2 x kula	70	18-30	wystarczy jedna oprawa	1
12	Pastorał		Dobry		3 x kula	70	18-30	wystarczy jedna oprawa	1
13	Pastorał		Dobry		3 x kula	70	18-30	wystarczy jedna oprawa	1
14	Pastorał		Dobry		3 x kula	70	18-30	wystarczy jedna oprawa	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
15	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
16	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
17	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
18	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
19	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
20	Pastorał		Dobry		ROSA	70	18-30		1
20/1-2	Słupki LED		Dobry			70			Brak zadań
20/3-4	Słupki LED		Dobry			70			Brak zadań
20/5-6	Słupki LED		Dobry			70			Brak zadań
20/7-8	Słupki LED		Dobry			70			Brak zadań
20/9-10	Słupki LED		Dobry			70			Brak zadań
9/1/1	Pastorał	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/2	Pastorał	5	Średni		Kula	70	18-30		1
9/1/3	Pastorał	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/4	Pastorał	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/5	Pastorał	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/6	Pastorał	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/7	Pastorał	4	Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/8	Pastorał	4	Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/9	Pastorał	4	Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/10	Pastorał	4	Dobry		Kula	70	18-30		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
9/1/11	Pastorał	4	Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/10/1	Pastorał		Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/10 /2	Pastorał		Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/10 /3	Pastorał		Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/12	Pastorał	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/13	Pastorał	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/14	Pastorał	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
9/1/15	Pastorał	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
10/1/1	WZ	8	Dobry		2 x OUS	100	40-60	2 x OUS zamienić na 2 x LED	1
10/1/2	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	40-60		1
10/1/3	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	40-60		1
10/1/4	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	40-60		1
10/1/5	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	40-60	ustawić tyłem do J. Conrada	1
10/1/6	Stalowy	5	Dobry		OUS	100	18-30		1
10/1/7	Stalowy	5	Dobry		OUS	100	18-30		1
10/1/8	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	40-60		1
10/1/9	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	40-60		1
10/1/10	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	40-60		1
10/1/10/1	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	18-30		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
10/1/10/2	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	18-30		1
10/1/10/3	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	18-30		1
10/1/10/4	ŻN	8	Średni		OUS	250	40-60		1
10/1/10/5	ŻN	9	Średni		OUS	250	40-60	przygasić mocniej - teren po bazarku	1
10/1/10/6	Stalowy	9	Dobry		LED	100	LED	to jest opr. LED parkowa	Brak zadań
10/1/10/7	ŻN	9	Średni		OUS	250	40-60	przygasić mocniej - teren po bazarku	1
10/1/10/8	ŻN	9	Średni		OUS	250	40-60	przygasić mocniej - teren po bazarku	1
10/1/11	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	40-60		1
10/1/12	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	40-60		1
10/1/13	Stalowy	6	Dobry		OUS	100	18-30		1
10/1/14	Stalowy	6	Dobry		OUS	100	18-30		1
10/1/14/1	Stalowy	6	Dobry		OUS	100	18-30		1
10/1/15	Stalowy	8	Dobry		2 x OUS	100	18-30	2 x OUS zamienić na 2 x LED Wzdłuż pawilonu C13 i prostopadle do pawilonu C13	1
10/1/16	Stalowy	8	Dobry		OUS	100	40-60		1
10/1/5/1	SP 5	5	ZŁY	wymiana	OUS	70	18-30	przesunąć w kier. C11 albo wysięgnik	2
10/1/5/2	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	18-30		1
1 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
2 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
3 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
4 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
5 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
6 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
7 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
8 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
9 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
10 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
11 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
50 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
52 R	WZ		Dobry		OUS	100	40-60	Źle oznaczony 22/4/5/4 - zakualizować oznaczenie.	1
53 R	WZ		Dobry		2 x LED		brak	Źle oznaczony 22/4/5/3 - zakualizować oznaczenie.	Brak zadań
54 R	WZ		Dobry		2 x LED		brak	Źle oznaczony 22/4/5/2 - zakualizować oznaczenie.	Brak zadań
55 R	WZ		Dobry		OUS	100	40-60	Źle oznaczony 22/4/5/1 - zakualizować oznaczenie.	1
12 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
13 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
14 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
19 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
15 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
16 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
49 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
20 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
21 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
37 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
22 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
44 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
45 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
23 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
24 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
25 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
33 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
46 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
26 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
27 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
30 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
31 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
32 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
34 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
28 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
29 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
35 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
39 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
36 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
51 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
40 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
43 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
42 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
41 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
38 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
23/1/1	Pastorał		Zły	P5	LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	2
23/1/2	Stalowy		Dobry		LED		brak		Brak zadań
23/1/3	Stalowy		Dobry		LED		brak		Brak zadań
23/1/4	Stalowy		Dobry		LED		brak		Brak zadań
23/1/5	Stalowy		Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
23/1/6	Stalowy		Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
23/1/7	Stalowy		Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
23/1/8	Stalowy		Dobry		LED		brak		Brak zadań
47 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
18 R	Pastorał	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
48 R	Aluminium	4	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
17 R	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
24/1/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
24/1/2	Stalowy	5	Średni		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
24/1/3	Stalowy	5	Średni		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
24/1/3/1	Stalowy	5	Zły	P4	OCP	70	18-30	korozja kołpaka stopy	2
24/1/3/2	Stalowy	5	Zły	P5	OCP	70	18-30	mała korozja kołpaka stopy	2
24/1/3/3	Stalowy	5	Zły	P5	OCP	70	18-30	mała korozja kołpaka stopy	2
24/1/3/4	Aluminium	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
24/1/3/5	Stalowy	4	Średni		OCP	70	18-30		1
24/1/3/7	Aluminium	5	Dobry		LED		18-30	zdać opr. parkową LED	1
24/1/3/6	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/1/3/8	Stalowy	5	Zły	P1	OCP	70	18-30	mała korozja dołu, dziura	2
24/1/4	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
24/1/4/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/1/4/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/1/4/3	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/1/4/4	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/1/4/5	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/1/4/6	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/1/4/7	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/1/5	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
24/1/6	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
24/1/6/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
24/1/6/2	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
24/1/7	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
24/1/7/1	Aluminium	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
24/1/8	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30	ewentualnie stąd dorobić w przekątnej	1
24/1/9	Stalowy	4	Dobry		LED		brak	ustawić świecenie w dół	Brak zadań
24/1/10	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	2 x 40-60	wymiana słupa na 8m + 2 wysięgniki	2
24/1/11	Stalowy	4	Średni		OCP	70	18-30		1
24/1/12	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
24/1/13	Stalowy	4	Dobry		2 x OUS	70	40-60	2 x OUS zamienić na 2 x LED Od ulicy moc 40-60W, a od chodnika 18-30W	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
24/1/13/1	Stalowy	5	Dobry		3 x OUS	70	18-30	3 x OUS zamienić na 2 x LED	1
24/1/14	Stalowy	8	Dobry		3 x OUS	70	40-60	3 x OUS zamienić na 2 x LED Od ulicy moc 40-60W, a od chodnika 18-30W	1
24/1/1/1	Stalowy	8	Dobry		3 x OUS	150	18-30	3 x OUS zamienić na 2 x LED	1
24/1/1/2	Aluminium	5	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED, założyć wysięgnik	1
24/1/1/3	Aluminium	5	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
24/1/1/4	Aluminium	5	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
24/1/1/5	Aluminium	5	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
24/1/1/6	Aluminium	5	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
24/1/1/7	Aluminium	5	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
24/1/1/8	Aluminium	5	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
24/1/1/9	Aluminium	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
24/1/1/10	Aluminium	5	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
24/1/1/11	Aluminium	8	Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED, wysięgnik od drzewa	1
24/2/1	Aluminium		Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
24/2/2	Stalowy	5?	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/2/3	Stalowy	5?	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/2/4	Stalowy	5?	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/2/4/1	Aluminium		Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
24/2/5	Stalowy	5?	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/2/5/1	Aluminium		Dobry		LED		brak		Brak zadań
24/2/5/2	Stalowy	5?	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/2/5/3	Aluminium		Dobry		LED		18-30	zdjąć opr. parkową LED	1
24/2/6	Stalowy	5?	Zły	P5	OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	2
24/2/6/1	Stalowy	5?	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/2/6/2	Stalowy	5?	Dobry		OCP	70	18-30		1
24/2/7	Aluminium		Dobry		LED		brak		Brak zadań
24/3/1	Stalowy	5?	Dobry		OCP	70	18-30	Założyć zaślepki na kółka stopy	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
12/1/1	SP 5	5	Zły	P3	OCP	70	18-30	betonowe wzmocnienie	2
12/1/2	SP 5	4	Zły	P2,5	OCP	70	18-30	przesunąć na róg trawnika	2
12/1/3	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/3/1	Stalowy	4	Dobry	P3	OCP	70	18-30	stan stopy śr.	1
12/1/3/2	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/3/3	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/3/4	SP 5	4	Zły	P4	OCP	70	18-30		2
12/1/3/5	Pastorał	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/3/6	SP 5	4	Zły	P3	OCP	70	18-30		2
12/1/3/7	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/3/8	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
12/1/3/9	Stalowy	6	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/3/10	Stalowy	6	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/3/11	Stalowy	6	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/3/12	Stalowy	8	Dobry		2 x OUS	70	18-30	2 x OUS zamienić na 2 x LED	1
12/1/3/13	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/3/14	Stalowy	4	Zły	P1	OCP	70	18-30	usunięty słup	2

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
12/1/3/15	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
A	Stalowy	7	Dobry		2 x OUS	70	18-30	2 x OUS zamienić na 1 x LED	1
12/1/3/16	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
12/1/3/17	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
12/1/3/18	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
12/1/3/19	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
12/1/3/20	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
12/1/3/21	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
12/1/3/22	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
12/1/3/23	Stalowy	3	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
12/1/3/24	Stalowy	4	Dobry		LED	70	LED	wymienione przez WSBM na LED	Brak zadań
12/1/3/25	Stalowy	4	Dobry		LED	70	LED	wymienione przez WSBM na LED	Brak zadań
12/1/3/26	Stalowy	4	Dobry		LED	70	LED	wymienione przez WSBM na LED	Brak zadań
12/1/3/27	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
12/1/3/28	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
12/1/3/29	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
12/1/4	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/4/1	Stalowy	5	Dobry	P1	OCP	70	18-30	Przesunąć na róg trawnika	2

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
12/1/4/2	SP 5	5	Zły	P4	OCP	70	18-30		2
12/1/5	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/6	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdemontować opr. parkową LED	1
12/1/7	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/8	SP 5	5	Zły	P4	OCP	70	18-30		2
12/1/8/1	SP 5	5	Zły	P3	OCP	70	18-30	betonowe wzmocnienie odpada	2
12/1/8/2	SP 5	5	Zły	P4	OCP	70	18-30		2
12/1/9	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/10	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/11	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/12	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/13	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/14	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/1/15	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	wyłączyć	Likwidacja słupów wraz z oprawą.	2
12/2/1	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/1/1	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/1/2	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/1/3	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
12/2/1/4	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/1/5	WZ	7	Dobry		2 x OUS	150	40-60	2 x OUS zamienić na 2 x LED Od ulicy moc 40-60W, a od chodnika 18-30W	1
12/2/1/6	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/1/7	SP 5	5	Zły	P4	OCP	70	18-30	wysięgnik krótki, stoi przed altaną	2
12/2/1/8	SP 5	5	Zły	P4	OCP	70	18-30	wysięgnik krótki	2
12/2/1/9	SP 5	5	Zły	P4	OCP	70	18-30	wysięgnik krótki	2
12/2/1/10	SP 5	5	Zły	P4	LED		18-30	zdać opr. parkową LED, wysięgnik krótki	2
12/2/1/11	SP 5	5	Zły	P4	LED		18-30	zdać opr. parkową LED, wysięgnik krótki	2
12/2/1/12	SP 5	5	Zły	P4	OCP	70	18-30		2
12/2/2	WZ	7	Dobry		2 x OUS	70	40-60	2 x OUS zamienić na 2 x LED Od ulicy moc 40-60W, a od chodnika 18-30W Wysięgnik podwójny o kącie dopasowanym do ulicy i chodnika	1
12/2/3	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/4	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/5	WZ	7	Dobry		2 x OUS	70	40-60	2 x OUS zamienić na 2 x LED Od ulicy moc 40-60W, a od chodnika 18-30W	1
12/2/6	WZ	7	Dobry		3 x OUS	70	40-60	3 x OUS zamienić na 2 x LED Od ulicy moc 40-60W, a od chodnika 18-30W Wysięgnik z kątem 90 między ramionami	1
12/2/7	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/8	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
12/2/9	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/10	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/11	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/7/1	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/7/2	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/7/3	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/7/4	WZ	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
12/2/7/5	WZ	7	Dobry		LED		40-60		1
12/2/7/6	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/7	Pastorał	5	Dobry		LED		18-30	zdyć opr. parkową LED	1
12/2/7/8	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/9	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/10	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30	wysięgnik krótki	1
12/2/7/11	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/12	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/13	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30	wysięgnik krótki	1
12/2/7/14	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/15	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
12/2/7/16	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/17	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/18	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/19	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/20	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/21	Pastorał	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/22	SP 5	5	Zły	P4	OCP	70	18-30		2
12/2/7/23	SP 5	5	Zły	P4	OCP	70	18-30		2
12/2/7/24	Pastorał	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
12/2/7/25	SP 5	5	Zły	P4	OCP	70	18-30		2
12/2/7/26	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
13/1/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
13/1/2	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
13/1/2/1	SP 5	5	Zły	P3	OCP	70	18-30		2
13/1/2/2	SP 5	5	Zły	P2,5	OCP	70	18-30	przy wymianie rozważy przesunięcie za miejsce parkingowe	2
13/1/2/3	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
13/1/2/4	SP 5	5	Zły	P1	OCP	70	18-30	wygięty dół, br. oprawy	2

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
13/1/3	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
13/1/3/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
13/1/3/2	SP 5	5	Zły	P3	OCP	70	18-30		2
13/1/3/3	SP 5	5	Zły	P3	OCP	70	wyłączyć	Likwidacja słupw wraz z oprawą.	2
13/1/4	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
13/1/5	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
13/2/1	Pastorał	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
13/2/2	SP 5	5?	Zły	P1	OCP	70	wyłączyć	Likwidacja słupw wraz z oprawą.	2
14/1/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/1/1	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu, jest nowy słup	1
14/1/1/2	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
14/1/1/3	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
14/1/2	Stalowy	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
14/1/2/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/2/2	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	18-30	Plac zabaw z TIREM oświetlić 3 x opr. ulicznymi	1
14/1/2/3	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/2/4	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/2/5	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/2/6	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/2/7	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/2/8	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
14/1/2/9	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
14/1/2/10	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdać opr. parkową LED	1
14/1/2/11	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdać opr. parkową LED	1
14/1/2/12	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
14/1/2/13	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
14/1/2/14	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdać opr. parkową LED	1
14/1/2/15	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	wyłączyć	Likwidacja słupw wraz z oprawą.	2

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
14/1/2/16	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
14/1/2/17	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/2/18	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/2/19	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/2/20	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
1								Dołożyć włączanie czasowe - oświetlenie czasowe	1
14/1/2/21	Stalowy	4	Dobry		LED		brak		Brak zadań
14/1/2/22	Stalowy	4	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
2								Dołożyć włączanie czasowe - oświetlenie czasowe	1
14/1/3	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
14/1/4	Stalowy	bd	Dobry		LED		brak		Brak zadań
14/1/4/1	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	Plac zabaw z TIREM oświetlić 3 x opr. ulicznymi	1
14/1/5	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
14/1/6	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
14/1/6/1	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
14/1/6/2	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/6/3	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/6/4	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/6/5	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	18-30	Plac zabaw z TIREM oświetlić 3 x opr. ulicznymi	1
14/1/6/6	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/7	Stalowy	5	Dobry		LED		LED	założyć opr. parkową LED z demontażu, tu jest kula	1
14/1/7/1	Stalowy	5	Zły		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu, słup bdb	1
14/1/7/2	Stalowy	4	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu, jest nowy słup	1
14/1/7/3	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	18-30	Stary plac zabaw oświetlić 3 x opr. ulicznymi	1
14/1/7/4	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/7/5	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/7/6	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	Stary plac zabaw oświetlić 3 x opr. ulicznymi	1
14/1/7/7	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/8	Stalowy	5?	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
14/1/9	Stalowy	5?	Dobry		Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
14/1/9/1	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	LED	Stary plac zabaw oświetlić 3 x opr. ulicznymi	1
14/1/10	Stalowy	4	Zły	P4	Kula	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	2
14/1/11	Stalowy	5	Dobry		Kula	70	18-30		1
14/1/12	Stalowy	4	Dobry		Kula	70	18-30		1
14/1/13	Stalowy	7	Dobry		2 x OUS	70	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED Od jezdni moc 40-60W, od chodnika 18-30W	1
14/1/13/1	Stalowy	7	Dobry		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED Od jezdni moc 40-60W, od chodnika 18-30W Obrócić wysięgnik w kierunkach wschód-zachód	1
14/1/14	Stalowy	7	Dobry		2 x OUS	70	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED Od jezdni moc 40-60W, od chodnika 18-30W	1
14/1/15	Stalowy	4	Dobry		OUS	70	18-30		1
14/1/16	Stalowy	7	Dobry		2 x OUS	70	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED Od jezdni moc 40-60W, od chodnika 18-30W	1
14/1/17	Stalowy	7	Dobry		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED Od jezdni moc 40-60W, od parkingu 18-30W	1
14/1/18	Stalowy	7	Dobry		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED Od jezdni moc 40-60W, od parkingu 18-30W	1
14/1/19	Stalowy	7	Dobry		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED Od jezdni moc 40-60W, od parkingu 18-30W	1
14/1/20	Stalowy	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
14/1/21	Stalowy	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
14/1/22	Stalowy	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
14/1/23	Stalowy	7	Dobry		OUS	150	40-60		1
14/1/24	Stalowy	7	Dobry		OUS	150	18-30	Skierować na chodnik, ewentualnie + wysięgnik	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
15/1/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
15/1/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
15/1/3	Stalowy	5	Dobry		Led	60	18-30		1
15/1/3/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30	wysięgnik	1
15/1/3/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30	wysięgnik	1
15/1/3/3	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30	wysięgnik	1
15/1/3/4	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30	wysięgnik	1
15/1/3/5	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30	wysięgnik	1
15/1/3/6	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30	wysięgnik, pochylony - wypionować	1
15/1/3/7	Stalowy	4	Średni	P2,5	OCP	70	18-30	wysięgnik, korozja stopy	2
15/1/3/8	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30	wysięgnik	1
15/1/3/9	SP 5	4	Zły		OCP	70	wyłączyć	Likwidacja lub przesunąć słupw wraz z oprawą.	2
15/1/4	Stalowy	5	Dobry		LED		LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
15/1/4/1	Stalowy	5	Dobry		LED		LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
15/1/5	Stalowy	5	Dobry		LED		LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
15/1/5/1	Stalowy	5	Dobry		LED		LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
15/1/5/2	Stalowy	5	Dobry		LED		LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
15/1/6	Stalowy	5	Dobry		LED		LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
15/1/7	Stalowy	5	Dobry		LED		LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
15/1/8	Stalowy	5	Dobry		LED		LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
15/1/9	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
15/2/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
15/2/1/1	Pastorał	4	Dobry		Ozdobna	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
15/2/1/2	Pastorał	4	Dobry		Ozdobna	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
15/2/1/3	Pastorał	4	Dobry		Ozdobna	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
15/2/1/4	Pastorał	4	Dobry		Ozdobna	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
15/2/1/5	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
15/2/1/6	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
15/2/1/7	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	LED	założyć opr. parkową LED z demontażu	1
15/2/1/8	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadań
15/2/2	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
15/2/3	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
15/2/4	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
15/2/5	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
15/2/6	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
15/2/7	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
16/1/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
16/1/1/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
16/1/1/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
16/1/2	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
16/1/3	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
16/1/4	Stalowy	4	Dobry		OCP	70	18-30		1
17/1/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
17/1/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
19/1/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	100	18-30		1
19/1/1/1	Stalowy	4	Dobry		OCP	100	18-30		1
19/1/1/2	Stalowy	4	Dobry		OCP	100	18-30		1
19/1/1/3	Stalowy	4	Dobry		OCP	100	18-30		1
19/1/2	Stalowy	5	Dobry		OCP	100	18-30		1
19/1/2/1	Stalowy	5	Dobry		OCP	100	18-30		1
19/1/3	Stalowy	4	Dobry		OCP	100	18-30		1
19/1/4	Stalowy	4	Dobry		OCP	100	18-30		1
19/1/5	Stalowy	4	Dobry		OCP	100	18-30		1
19/1/6	Stalowy	4	Dobry		OCP	100	18-30		1
20/1/1	Stalowy	8	Dobry		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED Od jezdni moc 40-60W, od ulicu 18-30W	1
20/1/2	Stalowy	5	Dobry		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED Od jezdni moc 40-60W, od ulicu 18-30W	1
20/1/3	Stalowy	5	Dobry		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED Od jezdni moc 40-60W, od ulicu 18-30W	1
20/1/4	Stalowy	4	Dobry		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED Od jezdni moc 40-60W, od ulicu 18-30W	1
20/1/5	Stalowy	4	Dobry		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED	1
20/1/6	Stalowy	5	Dobry		OUS	150	40-60		1
1 Gotycka	ŻN		Średni		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED	1

NR SŁUPA	TYP SŁUPA	WYSOKOŚĆ	STAN SŁUPA	Wymiana - priorytety wg KT	OPRAWA	MOC ŹRÓDŁA ISTNIEJĄCEGO [W]	PROJ. ŹRÓDŁO LED [W]	Uwagi KT	Zadanie nr
2 Gotycka	ŻN		Średni		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED	1
3 Gotycka	ŻN		Średni		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED	1
4 Gotycka	ŻN		Średni		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED	1
5 Gotycka	Stalowy	5	Średni		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED	2
6 Gotycka	Stalowy	5	Dobry		2 x OUS	150	40-60	Za 2 x OUS zamienić na 2 x LED	1
18/1	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdać opr. parkową LED, 2x wysięgnik	1
18/2	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdać opr. parkową LED, 2x wysięgnik	1
18/3	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdać opr. parkową LED, 2x wysięgnik	1
18/4	Stalowy	5	Dobry		LED		18-30	zdać opr. parkową LED	1
21/1	Stalowy	5	Dobry		LED			wymienione na LED	Brak zadania
21/2	Stalowy	5	Dobry		LED			wymienione na LED	Brak zadania
21/3	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
21/4	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
21/5	Stalowy	5	Dobry		OCP	70	18-30		1
SO 1 Dąbrow 1	WZ	10	Dobry		LED		brak		Brak zadania
SO 2 Dąbrow 1	WZ	10	Dobry		2 x LED		brak		Brak zadania
SO 3 Dąbrow 1	WZ	10	Zły		OUS	150	wyłączyć	Likwidacja słupw wraz z oprawą.	2
SO 4 Dąbrow 1	WZ	10	Zły		OUS	150	wyłączyć	Likwidacja słupw wraz z oprawą.	2
P 1 Dąbrow 17	WZ	10	Dobry		2 x LED		brak		Brak zadania
P 2 Dąbrow 17	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadania
P 3 Dąbrow 17	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadania
P 4 Dąbrow 17	Stalowy	5	Dobry		LED		brak		Brak zadania
P 5 Dąbrow 17	WZ	5	Dobry		2 x LED		brak		Brak zadania
TO1 parking	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	18-30		1
TO2 parking	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	18-30		1
TO3 parking	Stalowy	5	Dobry		OUS	70	18-30		1

[illegible]